

Weitere PV-Anlage(n) in Kooperation mit MiEG?

Anlage zum Prüfauftrag Gemeindevorstand / 19.10.2021

Lokalität	Ortsteil	Stromverbrauch kWh p.a.				Voraussichtlich geeignet?		Prüfergebnis der Verwaltung
		Mittel	2018	2019	2020	Fläche geeignet	Eigenverbrauchsprofil	
Pumpstation/Trinkwasserbrunnen Schmerbacher Weg 1Z	Ranstadt	35.595		46.604	24.586	eher schwierig (Freifläche?)	gut	Nein
Teichkläranlage Hopfengarten	Dauernheim	29.462	42.101	23.359	22.925	ja - Freifläche oder neue Halle	gut	Ja, aktuell in der Planung
Gem Pumpstation Blofelder Str.	Dauernheim	23.590	28.391	28.388	13.992	eher schwierig (Freifläche?)	gut	Eventl.
Kindergarten Oberriedstr. 26	Ranstadt	23.332	23.228	24.966	21.803	Verschattung / neu prüfen	gut	Nein, Bäume
Gem Pumpstation Aussenliegend	Ober-Mockstadt	22.639	16.589	16.593	34.735	NEIN (im Wald)	gut	Nein, Bäume
Gem Rathaus Hauptstr. 15	Ranstadt	18.240	19.829	17.920	16.971	NEIN - Dach ungeeignet - Nebengebäude?	gut	Nein, Denkmalschutz
Altes Rathaus Kirchbergstr. 18	Dauernheim	14.813		14.903	14.723	JA (Denkmalschutz?)	?*	Nein, Denkmalschutz
Bürgerhaus Weidgasse 29	Dauernheim	14.346	17.023	16.872	9.142	JA	mäßig	Nein, Statik
Bürgerhaus Oberriedstr. 3 - bisher	Ranstadt	12.860	20.478	9.051	9.051	JA	mäßig	Nein, Statik
Bürgerhaus Ranstadt & BBZ & Feuerwehr	Ranstadt	> 18.000				JA (BG & Feuerwehrgebäude)	befriedend / mäßig*	Nein. Z. Zt.
Bürgerhaus Hasenbeunde 2 plus Feuerwehr	Ober-Mockstadt	> 18.000				JA - in Planung (Zuschüsse)	eher mäßig*	Ja, bereits vorhanden
Kindergarten Stadener Str. 16	Dauernheim	16.455	18.047	16.488	14.829	Bereits vorhanden	Einspeisung / Kein Eigenverbrauch	Ja, bereits vorhanden
Bürgerhaus Hasenbeunde 2 - bisher	Ober-Mockstadt	11.949	12.708	14.445	8.694	Bereits vorhanden	Einspeisung / Kein Eigenverbrauch	Ja, bereits vorhanden

*hier wäre hilfreich das Stromverbrauchsprofil im Tagesverlauf zu kennen